

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-25-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 179:2008-01

Notausgangsverschlüsse

Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1-flügelige Türen Casa NX

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Handelsname
Spezifikation

Leistungsstufen und -klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktionsstandorten

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008


Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 17.01.2023 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 16.01.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.



Pascal Geiger
Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
24.06.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C12-586F4

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 24.06.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-25-3

Aufstellung der Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008 für 1-flügelige Türen

Für die Betätigungsart A (Drückerbetätigung)

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	5	2	A	B/D
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: Nr. 21-001344-PR01 vom 20.06.2024

Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Gegenbascule
1.	E	40104PE-SV	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–
2.	B	40101PB-SV	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–

Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ
1.	Lappenschliessblech	B-40341H.1242
2.	Winkelschliessblech	B-40341.H1333
3.	ProfilFlexschliessblech	B-40341.1541, B-40341.1542
4.	Einfrässchliessblech	B-40341.1443

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 3
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 24.06.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-25-3

Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	-/-
3.	Dormakaba Holding AG	elologic c-lever	-/-
4.	Glutz AG	5033, 5038,5046,5054,5055, 5059,5061, 5062,5064,5065, 5066, 5069, 5083, 5088, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5155, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 6046, 5066	-/-
5.	HOPPE Holding AG	E50G/3346/138GFI, E138G1/3346	DO 20.20.02 DO 20.20.01 DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01 DO 20.7.02
6.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
7.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530 162XAH52.640 111XAH11.110 111R11.210 111R11.230 111R11.240	
8.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
9.	MEGA GOSSAU AG	33.603, 34.160, 33103_34160, 33203_34160, 33104_34190, 33204_34190, 33253, 33254, 33237, 33623, 33624	-/-
10.	HAFI Beschläge GmbH	299-9/830/831	-/-
11.	Schlossfabrik Heusser AG	655S42, 653S20, 653S13,655S38,655S20, 655D, 656D	-/-
12.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	-/-	DO 20.3.01, DO 20.3.02
13.	Jos. Berchtold AG	Keiros 235-B43	



Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht: bis 300 kg
Maximale Türflügelhöhe: 2.520 mm
Maximale Türflügelbreite: 1.320 mm

Erläuterungen:

Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Funktion D:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Schließzylinder:

Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.