

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00007-38

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Selbstverriegelnde Schlösser ASSA ABLOY "Serie x09X / x29X"

für Rohrrahmentüren

Elektromechanische Schlösser für 1-flügelige Türen gemäß Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften gemäß Anlage 3,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

siehe Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 14846:2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.09.2018 ausgestellt und bleibt bis zum 18.09.2028 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 18.09.2023



Im Auftrag

RBA T. Meinks

stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlagen.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00007-38 vom 18.09.2018, Version 01.



Selbstverriegelnde Schlösser ASSA ABLOY „Serie x09X / x29X“

Herstellwerke

Produkt	Herstellwerk
Schlösser	Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 80100 Joensuu Finnland

Selbstverriegelnde Schlösser ASSA ABLOY „Serie x09X / x29X“**Schloss**

Artikel Nr.	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation									
509X	30 bis 45 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	<table><tr><td>3</td><td>S</td><td>6</td><td>C</td><td>-</td><td>L</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	3	S	6	C	-	L	6	1	1
3	S	6	C	-	L	6	1	1					
529X	30 bis 45 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	<table><tr><td>3</td><td>S</td><td>6</td><td>C</td><td>-</td><td>L</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	3	S	6	C	-	L	6	1	1
3	S	6	C	-	L	6	1	1					
709X	30 bis 45 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	<table><tr><td>3</td><td>S</td><td>6</td><td>C</td><td>-</td><td>L</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	3	S	6	C	-	L	6	1	1
3	S	6	C	-	L	6	1	1					
729X	30 bis 45 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	<table><tr><td>3</td><td>S</td><td>6</td><td>C</td><td>-</td><td>L</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	3	S	6	C	-	L	6	1	1
3	S	6	C	-	L	6	1	1					

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 14846:2008	Leistung des Produkts
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	5.4 Türmasse und Schließkraft Schwellenwerte nach Tabelle 2, Anhang A Masse der Tür Schließkraft	Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel* *Türmasse festgelegt und geprüft mit 300 kg Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	5.3.2 Schwellenwerte nach Tabelle 6 Dauerfunktionstüchtigkeit	Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	5.5 Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B	Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel