Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00007-06

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Einsteckschlösser "OneSystem Standard Commercial" Narrow-Style

Einsteckschlösser für 1flügelige Türen gemäß Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften gemäß Anlage 3

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

siehe Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209:2003/AC:2005

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10.02.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 07.02.2025 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 07.02.2020

Materialprüfungsamt MPA NRW 42 Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00007-06 vom 03.11.2017, Version 01.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-01

Einsteckschlösser EN 12209 "OneSystem Standard Commercial" Narrow-Style

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	ASSA ABLOY Romania S.R.L. B-dul Precizei nr.5, sector 6 06202 Bucharest Romania DO 6.15

Einsteckschlösser EN 12209 "OneSystem Standard Commercial" Narrow-Style

Verschluss

Nr.	Artikel Nr.	Vs-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation
1	N1550	B	30 bis 70 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 S 9* 1 0 C 2 H A 2 0
2	N1555	B	30 bis 70 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 S 9* 1 0 C 2 H A 2 0

* Türmasse max. 300 kg

Vs-Typ: B= Schloss für 1flügelige Türen und den Gangflügel 2flügeliger Türen (ohne Panikfunktion)
A= Schloss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen (mit Panikfunktion)
C= Schloss für den Standflügel 2flügeliger Türen

Vorgesehene Verwendung:

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 12209: 2003/AC: 2005*	*Leistung des Produkts*
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	*5.4.2 Schließkraft* *5.1.2 Rückstellkraft der Falle*	Klasse 9: (max. 300 kg Türmasse, max. 15 N Schließkraft) bestanden ≥ 2,5 N: bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	*5.3.1 Dauerfunktionsfähigkeit des Fallenmechanismus*	Klasse S: (200.000 Prüfzyklen, 50 N Belastung der Falle) bestanden
Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	*5.5 Eignung zur Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren + Anhang A*	Klasse 1: bestanden
Kontrolle gefährlicher Stoffe	*5.1.1 Gefährliche Stoffe*	*Nach Auskunft des Herstellers sind keine gefährlichen Stoffe enthalten oder werden freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden europäischen oder nationalen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte liegen.*