

ePED® Zentrale Fluchwegsteuerung 1386CMC



Installations- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen zum Produkt, insbesondere zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, zur Sicherheit, Montage, Benutzung, Wartung und Entsorgung.

Geben Sie die Anleitung nach der Montage an den Benutzer und im Falle einer Weiterveräußerung mit dem Produkt weiter.



HI-O TECHNOLOGY™



Hi-O Technology™

ist ein eingetragenes Warenzeichen der ASSA ABLOY-Gruppe.

ePED®

ist ein eingetragenes Warenzeichen der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Open Source Lizenzen

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH hält den Quellcode der im Rahmen von Open Source Lizenzen genutzten Software (zum Beispiel FreeRTOS™, newlib, lwIP) auf Anfrage bereit: <http://www.assaabloy.com/com/global/opensourcelicense/>

Herausgeber

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20

72458 Albstadt

DEUTSCHLAND

Telefon:

+49 (0) 7431 / 123-0

E-Mail:

albstadt@assaabloy.com

Internet:

www.assaabloy.com/de

Dokumentenummer, -datum

D0111706

05.2023

Copyright

© 2023, ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Diese Dokumentation einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

Produktinformation	4
ePED® Rettungswegtechnik.....	4
ePED® Zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC.....	4
Begriffserklärung.....	5
Sicherheitshinweise	6
Zu dieser Anleitung.....	6
Bedeutung der Symbole.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	9
Funktionen und Bedienung	10
Bedienelemente.....	10
Nottaster für die zentrale Freigabe.....	11
Zweifache Freigabeverzögerung.....	12
Überwachungsstatus.....	14
Prüftaste.....	17
Akustisches Alarmsignal.....	17
Montage und Installation	18
Platine.....	19
Konfiguration	20
Konfiguration mit Software CMCFG.....	20
Hinweise zur Konfiguration.....	21
COM-Port.....	22
Grundsätzliche Reihenfolge bei der Konfiguration.....	23
Bedienung allgemein.....	31
Technische Daten	32
Protokollierung per Event-Logger.....	32
Technische Daten.....	33
Kommunikation.....	33
Wartung	34
Gewährleistung, Entsorgung	35
Aktuelle Informationen.....	35
Gewährleistung.....	35
Entsorgung.....	35

ePED® Rettungswegtechnik

Elektrische Verriegelungen von Türen in Fluchtwegen sichern Fluchtwege gegen Missbrauch ab. Dabei wird die Tür in Fluchtrichtung blockiert. Über einen Not-Auf-Taster wird im Gefahrenfall die Fluchttür freigegeben und ein Alarm ausgelöst. Der Alarm wirkt gleichzeitig hemmend gegen Missbrauch.

Das System ist entsprechend der Richtlinie für elektrische Verriegelungen von Türen in Fluchtwegen (EltVTR) geprüft und erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen für eine Freigabe im Gefahrenfall.

Sicherheitsrelevante Eigenschaften

Sicherheitsrelevante Eigenschaften sind zum Beispiel:

- Einfehlersicherheit (ein Fehler beeinflusst nicht die Freigabe oder führt zur automatischen Freigabe),
- Ruhestromfunktion (Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung zur Verriegelung führt zur automatischen Entriegelung),
- Automatische Freigabe beim Ausfall der Betriebsspannung (Notstromversorgung ist zulässig),
- Kennzeichnung des Not-Auf-Tasters,
- geprüfte Dauerfunktion.

ePED® Zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC

zentrales Bedienpult zum Überwachen und Bedienen


Die ePED® zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC (Abb. 1) ist ein zentrales Bedienpult, mit dem autorisierte Personen die elektrisch gesteuerte Fluchttüranlage überwachen und bedienen, einschließlich

- der zweifachen Freigabeverzögerung und
- der Sperrung der Freigabe.

Die Fluchttüranlage ist mit ePED® Rettungswegtechnik ausgerüstet. Die Verbindung zum Ethernet erfolgt über je einen ePED® CMC Connector 1386CMC-CON an jeder Fluchttür (Anleitung D01118xx ePED CMC Connector 1386CMC-CON), dabei gelten folgende Grenzen:

- eine zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC kann maximal 126 Fluchttüren über 126 CMC-Connectoren 1386CMC-CON steuern, und
- eine Fluchttür kann über einen CMC Connector 1386CMC-CON von maximal 32 zentralen Fluchtwegsteuerung 1386CMC gesteuert werden.

Abb. 1:
ePED® zentrale
Fluchtweg-
steuerung
1386CMC



Begriffserklärung

Begriff	Beschreibung
Freigabeverzögerung	Die <i>Freigabeverzögerung</i> ist die Wartezeit nach Betätigung des Not-Auf-Tasters bis die Fluchttür entriegelt wird.
Terminal	Das ePED® 1386-00 Türterminal (<i>Terminal</i>) besteht aus mehreren Modulen, die in einem Wandgehäuse verbaut sind.
Ethernet	Ein <i>Ethernet</i> ist ein Datennetzwerk (LAN-Technik).
Fluchttüranlage	<i>Fluchttüranlage</i> bezeichnet die Gesamtheit aller elektrischen Komponenten an einer Fluchttür.
Hi-O Technology™	Der Hi-O Technology™ Bus (Highly Intelligent Opening) ist ein Bus zur Verbindung von elektronischen Komponenten (Geräten) in Türsystemen.
Hi-O-Gruppe	Die Zuweisung zu einer Hi-O-Gruppe bietet die Möglichkeit Komponenten in Gruppen zu organisieren.

Sicherheitshinweise

Zu dieser Anleitung

Die Installation und Konfiguration des Produkts muss durch eine Fachkraft im Bereich Elektrotechnik ausgeführt werden, Montagearbeiten müssen, je nach Art der Arbeit, durch eine Fachkraft des entsprechenden Handwerks oder entsprechend geschultes Personal ausgeführt werden.

Bedeutung der Symbole



Gefahr!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung führt zu Tod oder schwerer Verletzung.



Warnung!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



Vorsicht!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



Achtung!

Hinweis: Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produkts beeinträchtigen.



Hinweis!

Hinweis: Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produkts.



Warnung!

Gefahr durch Veränderung am Produkt: Die Sicherheitsmerkmale dieses Produkts sind eine wesentliche Voraussetzung für dessen Übereinstimmung mit EltVTR. Es dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Gefahr durch fehlende Not-Auf-Taster an der Fluchttür: Erfolgt die Freigabe der Fluchttür zentral gesteuert, entfällt die selbstbestimmte Möglichkeit, bei Gefahr den Gefahrenbereich zu verlassen. Dies erfordert immer eine Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Üblicherweise ist eine ständig besetzte Stelle, mit der Ausrüstung zur zentralen Freigabe, Voraussetzung für die Genehmigung.

Gefahr durch fehlerhafte Inbetriebnahme: Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, muss die Inbetriebnahme durch eine sachkundige Person durchgeführt werden. ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet Schulungen zur Aneignung der erforderlichen Sachkunde an.

Gefahr durch fehlerhafte Wartung: Die Verantwortung für eine korrekte Installation und Funktionskontrolle des Produkts und angeschlossener Komponenten liegt beim Betreiber. In mindestens jährlichen Abständen muss die sichere Funktionsfähigkeit durch eine geschulte Fachkraft überprüft werden („Wartung“, Seite 34). Bauaufsichtliche Anforderungen müssen eingehalten werden. ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet Schulungen zur Aneignung der erforderlichen Sachkunde an.

Gefahr durch Manipulation oder unsachgemäße Reparatur: Können das ePED® Terminal 1386-00 oder Teile des Geräts nach einer Störung oder Alarmmeldung nicht wieder in den Normalbetrieb zurück gesetzt werden oder liegt eine Beschädigung vor, so darf das Gerät ausschließlich durch eine sachkundige Person repariert werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst des Installateurs oder an den Support der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH („Gewährleistung“, Seite 35).

Gefahr durch Manipulation oder unbefugten Zugang zum Netzwerk: Manipulation oder Sabotage am Netzwerk durch einen unbefugten Zugang kann den sicheren Betrieb der zentralen Fluchtwegsteuerung 1386CMC beeinträchtigen. Es müssen geeignete Maßnahmen durch eine Fachperson ergriffen werden, um einen unbefugten Zugang zum Netzwerk oder Manipulation auszuschließen oder zumindest zu erschweren.



Warnung!

Verstoß gegen vorgeschriebene Rahmenbedingungen: Ist die Freisaltung gesperrt, wird die Fluchttür nicht freigegeben. Ist die Freigabeverzögerung aktiviert, wird die Fluchttür erst nach Ablauf der eingestellten Wartezeit freigegeben.

- Das Sicherheitspersonal muss die betroffene Fluchttür unmittelbar oder über Videoüberwachung einsehen können. Eine Verlängerung der Freigabeverzögerung oder Sperrung ist ohne Sicht auf die Fluchttür nicht zulässig.
- Vor Aktivierung / Anwendung der Freigabesperrung und / oder Freigabeverzögerung muss die zuständige Baubehörde zustimmen.



Achtung!

Funktionseinschränkung durch unzureichende Netzwerkverbindung: Die Qualität der Netzwerkverbindung ist ausschlaggebend für die Verfügbarkeit der *zentralen Fluchtwegsteuerung 1386CMC*. Ist die Qualität der Netzwerkverbindung nicht ausreichend, wird die mit *ePED® Rettungswegtechnik* ausgerüstete Fluchttür automatisch in einen „lokalen Modus“ zurückschalten und die Funktionen der zentralen Fluchtwegsteuerung sind nicht verfügbar.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung störungsfrei ist. Um Beeinflussungen durch andere Netzwerkgeräte auszuschließen, empfiehlt *ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH* eine separate Netzwerkstruktur für den Fluchtweg.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Elektrische Verriegelungen von Türen in Fluchtwegen sind zur Anwendung im gewerblichen Bereich vorgesehen.

Die *ePED® zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC* ist ein zentrales Bedienpult, mit dem autorisierte Personen die elektrisch gesteuerte Fluchttüranlage überwachen und bedienen.

Die Fluchttüranlage ist mit *ePED® Rettungswegtechnik* ausgerüstet. Die Verbindung zum Ethernet erfolgt über je einen *ePED® CMC Connector 1386CMC-CON* an jeder Fluchttür (Anleitung *D01118xx ePED® CMC Connector 1386CMC-CON*), dabei gelten folgende Grenzen:

- eine *zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC* kann maximal 126 Fluchttüren über 126 *CMC-Connectoren 1386CMC-CON* steuern, und
- eine Fluchttür kann über einen *CMC Connector 1386CMC-CON* von maximal 32 *zentralen Fluchtwegsteuerung 1386CMC* gesteuert werden.

Das Produkt ist für die Absicherung von Fluchtwegen konzipiert und entsprechend den Anforderungen der *EltVTR* geprüft. Abweichende Anwendungen oder nicht beschriebene Gerätekombinationen sind unzulässig.

Das Sicherheitspersonal muss die betroffene Fluchttür unmittelbar oder über Videoüberwachung einsehen können. Eine Verlängerung der Freigabezeit oder Sperrung ist ohne Sicht auf die Fluchttür nicht zulässig.

Planungshinweise für zulässige Lösungen und die dazu benötigten Gerätekombinationen kann *ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH* für Ihre Anwendung gerne bereitstellen.

Die sicherheitstechnischen Funktionen für die Freischaltung der elektrischen Verriegelung entsprechen gemäß der Forderung nach Einfehlersicherheit der *DIN EN 13637:2015* dem „safety integrity level“ *SIL 2* der *IEC 61508:2010* Teile 1 bis 7 (Verweis Technische Daten).

Bei der Verwendung müssen alle relevanten bauaufsichtlichen Anforderungen eingehalten werden, insbesondere bezüglich der


- Abstimmung des Sicherheitskonzeptes mit der zuständigen Baubehörde und
- Veränderungen an Türelementen.

Vor Aktivierung / Anwendung der Freigabesperrung und / oder Freigabeverzögerung muss die zuständige Baubehörde zustimmen.

Das Gerät ist für die Montage, Konfiguration und Nutzung entsprechend dieser Anleitung geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, nicht beschriebene Gerätekombinationen sind unzulässig.

Bedienelemente

Abb. 2:
ePED® zentrale
Fluchtweg-
steuerung
1386CMC




Tab. 1:
Legende zu Abb. 2

Nr	Beschreibung	Nr	Beschreibung
1	Not-Auf-Schalter	2	LED (rot / grün) – Zustand des Nottasters
3	Taster – verlängerte Freigabezeit aktivieren	4	LED (rot) – Zustand der Fluchttüren – verriegelt
5	LED (grün) – Zustand der Fluchttüren – entriegelt	6	LED (gelb) – Alarm gemeldet
7	LED (gelb) – Ausfall von Fluchtwegsteuerungen	8	LED (gelb) – Verbindung zum Alarmsystem
9	Schlüsselschalter Not-Auf zurücksetzen	10	Schlüsselschalter – verlängerte Freigabeverzögerung aktivieren
11	Taster (grün) – verlängerte Freigabezeit deaktivieren	12	Taster (gelb) – Test
13	Taster (blau) – Akustisches Alarmsignal abschalten		

Nottaster für die zentrale Freigabe

Abb. 3:
Nottaster und
Schlüsselschalter



Nottaster für die zentrale Freigabe

Mit dem Nottaster für die zentrale Freigabe (Abb. 2–**1**, Abb. 3) werden alle Fluchttüren des Gebäudes oder Fluchttürgruppen im Fall einer Not- oder Paniksituation von einer oder mehreren zentralen Stellen freigegeben.

Der Nottaster leuchtet, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist und die LED **2** leuchtet grün.

Die zentralen Stellen sind mit Sicherheitspersonal besetzt. Ein Nottaster kann von jedem betätigt werden, der sich in den Räumlichkeiten des Sicherheitspersonals aufhält.

Anzeige Nottaster-Betätigung

Der Nottaster blinkt rot, wenn er betätigt wurde und die LED **2** leuchtet rot.

Panikalarm zurücksetzen

Es wurde über den Nottaster an der *zentrale Fluchtwegsteuerungen 1386CMC* ein Alarm ausgelöst. Der Nottaster blinkt rot und alle angeschlossenen Fluchttüren wurden freigegeben. Der Alarm soll zurückgenommen werden.

- 1 Drehen Sie den eingedrückten Nottaster heraus (Abb. 2–**1**, Abb. 3) bis der Nottaster ausgerastet ist.
 - 2 Autorisieren Sie sich am Schlüsselschalter unter dem Nottaster als berechtigte Sicherheitsperson (Abb. 2–**9**).
- ⇒ Der Alarm ist beendet.

Zweifache Freigabeverzögerung



Hinweis!

Die Freigabeverzögerung muss aktiviert werden: Die Freigabeverzögerung muss an den betroffenen Fluchttüranlagen (hardware-seitig) aktiviert werden.




ePED®
Türterminal
1386-00

An den Fluchttüren befinden sich Fluchttürterminals (Anleitung D01022xx ePED® Türterminal 1386-00) mit einem roten Nottaster. Wird ein Nottaster gedrückt meldet das Terminal für die betroffene Fluchttür eine Freigabeanforderung.


Wird an einer oder mehreren Fluchttüren eine Freigabeanforderung ausgelöst, so beträgt die Freigabeverzögerung zunächst 15 Sekunden (t_1). Die Fluchttüren bleiben solange verriegelt. Die rote Taste (Abb. 2-3, Abb. 4) blinkt.

Die zweifache Freigabeverzögerung verlängert eine anfänglich ausgelöste Freigabeverzögerung von 15 auf maximal 180 Sekunden (t_2). Die Freigabeverzögerung kann von einer oder mehreren zentralen Stellen von autorisiertem Sicherheitspersonal während Freigabeverzögerung t_1 verlängert werden. Die rote Taste (Abb. 4) leuchtet.



Wurden die Nottaster an mehreren Türen gleichzeitig betätigt, wird die Freigabeverzögerung an allen betreffenden Fluchttüren verlängert. Werden anschließend weitere Nottaster betätigt, blinkt die rote Taste wieder und für diese Fluchttüren kann die Freigabeverzögerung ebenfalls verlängert werden.

Abb. 4:
Tasten zur
Aktivierung und
Deaktivierung der
verlängerten
Freigabe-
verzögerung



Zur Beurteilung der Situation muss das Sicherheitspersonal alle betroffenen Fluchttüren unmittelbar oder über Videoüberwachung einsehen können. Eine Verlängerung der Freigabeverzögerung ohne Sicht auf die Fluchttüren ist nicht zulässig.

Je nach Vernetzung der Komponenten in einem oder mehreren Fluchtwegen können eine oder mehrere Fluchttüranlagen über eine oder mehrere zentrale Fluchtwegsteuerungen 1386CMC gesteuert werden.

Je nach Konfiguration kann die anfängliche Freigabeverzögerung weniger als 15 Sekunden und die verlängerte Freigabezeit weniger als 180 Sekunden betragen.

Verlängerte Freigabeverzögerung aktivieren

Der rote Taster blinkt.

- 1 Autorisieren Sie sich am Schlüsselschalter als berechtigte Sicherheitsperson (Abb. 2-10, Abb. 4).
- 2 Betätigen Sie den roten Taster (Abb. 2-3, Abb. 4).
 - ⇒ Die verlängerte Freigabeverzögerung ist aktiviert.
 - ⇒ Der rote Taster leuchtet.

Verlängerte Freigabeverzögerung deaktivieren

- 3 Betätigen Sie den grünen Taster (Abb. 2-11, Abb. 4).
 - ⇒ Die betreffenden Türen werden freigegeben.

Überwachungsstatus



Status des Nottasters

Der Zustand des zentralen Nottasters wird durch eine rot-grüne LED angezeigt (Abb. 2 – ②).

oder



Zustand	Beschreibung
 leuchtet rot	der zentrale Nottaster wurde betätigt – Nottaster ist eingerastet
oder	
 leuchtet grün	der zentrale Nottaster ist nicht betätigt – Nottaster ist ausgerastet



Status der Fluchttüren

Die Verriegelungszustände der Fluchttüren werden durch eine rote und eine grüne LED angezeigt (Abb. 2– ④ und – ⑤).



Zustand	Beschreibung
 	
blinkt	mindestens eine Fluchttür, aber nicht alle, melden <i>verriegelt</i>
blinkt	mindestens eine Fluchttür, aber nicht alle, melden <i>entriegelt</i>
leuchtet aus	alle Fluchttüren melden <i>verriegelt</i>
aus leuchtet	alle Fluchttüren melden <i>entriegelt</i>



Alarm gemeldet

Wenn ein oder mehrere Freigabeanforderungen ausgelöst wurden – die Not-Auf-Taster an den Terminals wurden betätigt – wird dies durch eine gelbe LED angezeigt (Abb. 2–6).

Zustand	
aus	kein Alarm
blinkt	mindestens eine Fluchttür, aber nicht alle melden <i>Alarm</i> und <i>Freigabeanforderung</i>
leuchtet	alle Fluchttüren melden <i>Alarm</i> und <i>Freigabeanforderung</i>



Status der zentralen Fluchtwegsteuerungen

Die Zustände der Fluchtwegsteuerungen werden durch eine gelbe LED angezeigt (Abb. 2–7).

Zustand	
aus	alle verbundenen zentralen Fluchtwegsteuerungen melden <i>ordnungsgemäße Funktion</i>
blinkt	mindestens eine Fluchttür wurde deaktiviert
leuchtet	die zentrale Fluchtwegsteuerung ist ausgefallen oder mindestens eine verbundene zentrale Fluchtwegsteuerung ist ausgefallen oder die Fernverbindung ist ausgefallen



Status der Verbindung zum Alarmsystem

Der Zustand der Verbindung zum Alarmsystem wird durch eine gelbe LED angezeigt (Abb. 2- ③).

Zustand	
aus	die Verbindung zum Alarmsystem funktioniert
blinkt	das Alarmsystem wurde deaktiviert
leuchtet	die Kommunikation zwischen zentraler Fluchtwegsteuerung und Alarmsystem ist gestört

Prüftaste

Die zentrale Fluchtwegsteuerung testen



Die ordnungsgemäße Funktion aller Anzeigeelemente muss getestet werden, zum Beispiel bei einer Wartung.

1 Betätigen Sie den gelben Taster.

⇒ Alle Anzeigeelemente leuchten auf und ein akustisches Signal ertönt.

Akustisches Alarmsignal

Akustische Alarmsignal (Alarmhupe) abschalten



Es wurde ein Alarm ausgelöst. Das akustische Alarmsignal soll abgeschaltet werden.

1 Betätigen Sie den blauen Taster.

⇒ Der akustische Alarm ist abgeschaltet.

⇒ Der Alarmzustand ist nicht beendet.

Montage und Installation





Abb. 5:
Prinzip der Integration der ePED® Fluchtwegsteuerungen in ein Gesamtsystem

Platine

Abb. 6:
Platine



Tab. 2:
Legende zu Abb. 6

Nr	Beschreibung	Nr	Beschreibung
1	Ethernet	2	USB-Anschluss für Event-Logger („Protokollierung per Event-Logger“, Seite 32)
3	Anschluss für ePED Service Interface 1386-SIF (separate Anleitung D01113xx)	4	Hi-O Technology™ – Bus 1 CAN_H 2 CAN_L 3 +24V 4 GND
5	DIP-Schalter 1– Hi-O Technology™ – Terminierung mit Abschlusswiderstand OFF – keine Terminierung ON – Terminierung	6	DIP-Schalter 2– Hi-O Technology™ – Gruppe OFF – Gruppe 0 ON – Gruppe 1

Konfiguration

Konfiguration mit Software CMCFG

Die Software CMCFG¹⁾ dient zur Konfiguration eines ePED® Fluchtwegsteuersystems, bestehend aus

- maximal 32 ePED® zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC und
- einem ePED® CMC-Connector 1386 CMC-CON je Tür.

Ein ePED® Fluchtwegsteuersystem kontrolliert und steuert einen Fluchtweg. Die Kommunikation der Komponenten erfolgt per TCP/IP über Ethernet.

Die Funktion des Fluchtwegsteuersystems wird bei der Konfiguration im Detail an die lokalen Bedingungen angepasst.

Begriffe

In der nachfolgenden Beschreibung und in der Software werden folgende Kurzbenennungen verwendet:

Tab. 3:
Kurzbenennungen
in der Software
und im Text

Software-Element	Darstellungsbeispiel
ePED® Fluchtwegsteuersystem	Steuersystem
ePED® zentrale Fluchtwegsteuerung 1386CMC	CMC-Box
ePED® CMC-Connector 1386 CMC-CON	CMC-Connector

In der nachfolgenden Beschreibung werden folgende Darstellungen für Software-Elemente verwendet:

Tab. 4:
Darstellung von
Software Elementen
im Text

Software-Element	Darstellungsbeispiel
Menüpunkt	System
Tastaturkürzel	F2
Software-Button	OK
Symbol / Icon	□
Spaltenkopf einer Tabelle	Box 1

Voraussetzung für die Konfiguration über CMCFG.

Alle Komponenten in den Fluchtwegen wurden ordnungsgemäß, entsprechend der jeweils separat beiliegenden Anleitung montiert, verkabelt und installiert.

¹⁾ Download einer aktuellen Software-Version unter:
<https://www.effeff.de> → Service → Software & Updates → ePED Service Software → ePED Konfiguration Fluchtwegsteuerung CMC

Hinweise zur Konfiguration



Vorsicht!

Schaden durch Verlust der Konfigurationsdaten: Die Konfigurationsdaten werden in einer Datei abgespeichert. Die Konfigurationsdatei ist immer notwendig bei Erweiterungen und Änderungen. Gehen die Konfigurationsdaten verloren, muss das Steuersystem vollständig neu konfiguriert werden. Dies kann je nach Systemgröße und Komplexität einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten.

- Speichern Sie bei Konfigurationsarbeiten am System regelmäßig die Änderungen ab.
- Erstellen Sie von der Konfigurationsdatei eine Backup-Kopie und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.



Hinweis!

Aussagekräftige Bezeichnungen vergeben: Aussagekräftige Bezeichnungen erleichtern das spätere Wiederfinden und Bearbeiten von Daten.


- Vergeben Sie für Konfigurationsdaten stets aussagekräftige Bezeichnungen und Dateinamen.

COM-Port

Für die Kommunikation mit dem *ePED Service Interface* ist ein COM-Port notwendig, der in der Datei *CMCFG.INI* eingetragen sein muss.

COM-Port einstellen

- 1 Prüfen Sie im Windows-Geräte-Manager, welchen COM-Port Sie verwenden.



- 2 Beenden Sie die Software *ePED Konfiguration Fluchtwegsteuerung*.
 - 3 Öffnen Sie die Datei *CMCFG.INI* in einem Text-Editor.
 - 4 Tragen Sie den im Windows-Geräte-Manager angezeigten COM-PORT in die Datei *CMCFG.INI* ein. In diesem Beispiel ist das COM7 (1).
[MAIN]
COM= 7
 - 5 Speichern Sie die geänderte Datei *CMCFG.INI*.
- ⇒ Der COM-Port für die Kommunikation mit dem *ePED Service Interface* ist geändert.



Grundsätzliche Reihenfolge bei der Konfiguration

- 1 Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei.
 - 1.1 „Software starten“
 - 1.2 „Eine neue Konfiguration anlegen“
- 2 Konfigurieren Sie die CMC-Boxen.
 - 2.1 „CMC-Boxen konfigurieren“, Seite 25
- 3 Konfigurieren Sie die Türen.
 - 3.1 „Türen konfigurieren“, Seite 26
- 4 Konfigurieren Sie die Verbindung von CMC-Boxen und Türen.
 - 4.1 „CMC-Boxen mit Türen verknüpfen“, Seite 27
- 5 Übertragen Sie über USB-Kabel an den jeweiligen Montageorten die Daten an die CMC-Boxen.
 - 5.1 „Daten an eine CMC-Box senden“, Seite 28
- 6 Übertragen Sie über USB-Kabel an den jeweiligen Montageorten die Daten an die CMC-Connectoren.
 - 6.1 „Daten an eine Tür senden“, Seite 29
- 7 Führen Sie die Konfiguration über das Display-Terminal aus (separate Anleitung je nach Terminal-Variante *D01140xx* oder *D01146xx*).
 - 7.1 „Die ePED-Komponenten konfigurieren“, Seite 29
- 8 Testen Sie jede einzelne Tür.
 - 8.1 „Funktion der Tür testen“, Seite 30
 - 8.2 „Eine Konfiguration laden“, Seite 31

Software starten

- 1 Starten Sie die Software
ePED Konfiguration Fluchtwegsteuerung *CMC.exe.*
 - 2 Geben Sie das Passwort ein: 7 8 9 0
- ⇒ Die Software ist nun betriebsbereit

Eine neue Konfiguration anlegen

- 1 Legen Sie eine neue Konfigurationstabelle an
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Neu** oder **[F2]** oder **[N]**.
 - 2 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - Die *Bezeichnung* wird später über der Kreuztabelle zur Konfiguration angezeigt (Abb. 7 – ①),
 - für jede *CMC-Box* wird eine Spalte erstellt (– ②),
 - für jeden *CMC-Connector* wird eine Zeile erstellt (– ③).
- ⇒ Eine Kreuztabelle mit der eingegebenen Anzahl Türen (*CMC-Connector*) in den Zeilen und *CMC-Boxen* in den Spalten wird angezeigt (Abb. 7).

Abb. 7:
Die leere Kreuz-
tabelle vor der
Konfiguration

The screenshot shows a window titled 'CMCFG --- CMC-Konfiguration [3.3.0.0]'. The main area is a cross-table for 'Städtisches Krankenhaus'. The table has 14 rows for doors (Tür 001 to Tür 014) and 4 columns for boxes (Box 1 to Box 4). Each cell contains a checkbox. The table is currently empty, with all checkboxes unchecked. The window title bar includes 'System', 'Transfer', and 'Info' menus, and a toolbar with various icons. The window title 'Städtisches Krankenhaus' is circled with a '1'. The row headers are circled with a '2', and the column headers are circled with a '3'.

Tür	Bezeichnung	Box 1	Box 2	Box 3	Box 4
1	Tür 001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tür 002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tür 003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tür 004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tür 005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tür 006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tür 007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tür 008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tür 009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tür 010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tür 011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tür 012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tür 013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tür 014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr | Beschreibung

- ① Bezeichnung der Konfiguration
- ② Zeilenweise Auflistung von Türen
- ③ Spaltenweise Auflistung von CMC-Boxen

Speichern nicht
vergessen

- 3 Weisen Sie die Türen den Boxen zu, setzen Sie dazu / in der Kreuztabelle.
 - 4 Speichern sie die Konfiguration in einer Datei ab.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern** oder **[F4]** oder **[S]**.
- ⇒ Sie haben eine Konfiguration angelegt und gespeichert.
 ⇒ Sie haben den Fluchttürsteuerungen (*Box*) Türen zugeordnet.


CMC-Boxen konfigurieren

Voraussetzung

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreutabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“, Seite 31).

Türen konfigurieren

- 1 Klicken Sie auf den Spaltenkopf **Box <Nr.>**.
⇒ Der Dialog *CMC-Box* wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Daten bearbeiten**.
⇒ Der Dialog *CMC-Box* mit einer Auflistung der CMC-Boxen wird angezeigt.
- 3 Bearbeiten Sie die angezeigte Tabelle.



CMC-BOX	BEZEICHNUNG	UID	IPADDR	IPMASK	IPGATEWAY	NUMMER
1	Pforte		192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.0	1
2	Erdgeschoss		192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.0	2
3	Station 01		192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.0	3
4	Station 02		192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.0	4

Die eindeutigen UIDs der Komponenten im Fluchtweg werden später automatisch übertragen.

3.1 Vergeben Sie aussagekräftige Bezeichnungen für die CMC-Boxen.

3.2 Tragen Sie die eindeutigen IP-Adressen ein.

Die IP-Adressen incl. IP-Maske und IP-Adresse des Gateways erhalten Sie von der lokal zuständigen IT-Abteilung.

Speichern nicht
vergessen

- 4 Speichern Sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern** oder **F4** oder 
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern als** oder **F5** oder 
 - ⇒ Sie haben die Adressierung der CMC-Boxen konfiguriert.
 - ⇒ Sie haben eine Konfiguration bearbeitet und gespeichert.


Türen konfigurieren

Voraussetzung

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreuztabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“, Seite 31).

Türen konfigurieren

- 1 Klicken Sie auf den Zeilenkopf **Tür**.
⇒ Der Dialog *CMC-Connector* wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Daten bearbeiten**.
⇒ Der Dialog *CMC-Connector* mit einer Auflistung der Türen wird angezeigt.
- 3 Bearbeiten Sie die angezeigte Tabelle.



CMC-CON	BEZEICHNUNG	UID	IPADDR	IPMASK	IPGATEWAY	IPPORT
1	Prorte 01		192.168.4.10	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
2	Prorte 02		192.168.4.11	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
3	Erdgeschoss 001		192.168.4.12	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
4	Erdgeschoss 002		192.168.4.13	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
5	Station 01 001		192.168.4.14	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
6	Station 01 002		192.168.4.15	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
7	Station 01 003		192.168.4.16	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
8	Station 01 004		192.168.4.17	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
9	Station 02 001		192.168.4.18	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
10	Station 02 002		192.168.4.19	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
11	Station 02 003		192.168.4.20	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
12	Station 02 004		192.168.4.21	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
13	Station 02 005		192.168.4.22	255.255.255.0	192.168.4.0	48000
14	Station 02 006		192.168.4.23	255.255.255.0	192.168.4.0	48000

Die eindeutigen UIDs der Komponenten im Fluchtweg werden später automatisch übertragen.

3.1 Vergeben Sie aussagekräftige Bezeichnungen für die Türen.

3.2 Tragen Sie die eindeutigen IP-Adressen ein.

Die IP-Adressen incl. IP-Maske und IP-Adresse des Gateways erhalten Sie von der lokal zuständigen IT-Abteilung.

Speichern nicht
vergessen

- 4 Speichern Sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern** oder **[F4]** oder 
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern als** oder **[F5]** oder 
- ⇒ Sie haben die Adressierung der Türen konfiguriert.
⇒ Sie haben eine Konfiguration bearbeitet und gespeichert.


CMC-Boxen mit Türen verknüpfen

Voraussetzung

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreuztabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“, Seite 31).

CMC-Boxen und Türen konfigurieren

- 1 Weisen Sie die Türen den CMC-Boxen zu, setzen Sie dazu / in der Kreuztabelle.



The screenshot shows a window titled 'CMCFG --- CMC-Konfiguration [3.3.0.0]'. The main area is a cross-table for 'Städtisches Krankenhaus'. The table has columns for 'Tür', 'Pforte', 'Erdgeschoss', 'Station 01', and 'Station 02'. The rows list 14 doors with their respective designations. Checkmarks indicate connections between doors and portholes/floors/stations.

Tür	Bezeichnung	Pforte	Erdgeschoss	Station 01	Station 02
1	Pforte 01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pforte 02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Erdgeschoss 001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Erdgeschoss 002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Station 01 001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Station 01 002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Station 01 003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Station 01 004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Station 02 001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Station 02 002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Station 02 003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Station 02 004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Station 02 005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Station 02 006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Eine CMC-Box kommuniziert ausschließlich mit den ihr zugewiesenen Türen.

Speichern nicht vergessen

- 2 Speichern Sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern** oder **F4** oder 
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern als** oder **F5** oder 
- ⇒ Sie haben die Adressierung der Türen konfiguriert.
⇒ Sie haben eine Konfiguration bearbeitet und gespeichert.

Daten an eine CMC-Box senden

Voraussetzung

Die CMC-Box ist über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden auf dem die Software *CMCFG* läuft.

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreuztabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“, Seite 31).

Konfiguration an CMC-Box übertragen

- 1 Klicken Sie auf den Spaltenkopf zu der CMC-Box, an welche die Daten gesendet werden sollen.
 - ⇒ Der Dialog *CMC-Box* wird angezeigt.
 - ⇒ Die vorher in der Kreuztabelle angeklickte CMC-Box wird im Dialog genannt.
- 2 Prüfen Sie, ob Sie die richtige CMC-Box ausgewählt haben und korrigieren Sie, falls notwendig, die Auswahl.
- 3 Klicken Sie auf .
 - ⇒ Die Konfiguration wird an die CMC-Box übertragen.
 - ⇒ Dabei werden auch die UIDs ausgetauscht.
Deshalb ist ein erneutes Speichern der Konfiguration notwendig.
- 4 Speichern Sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf / oder oder 
 - Klicken bzw. drücken Sie auf / oder oder .

Speichern nicht
vergessen

Daten an eine Tür senden

Voraussetzung

Die zu konfigurierende Tür ist über ein USB-Kabel zwischen dem CMC-Connector der Tür und dem Computer verbunden, auf dem die Software *CMCFG* läuft.

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreuztabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“, Seite 31).

Konfiguration an Tür übertragen

- 1 Markieren Sie in der Kreuztabelle in der Spalte **Tür** oder **Bezeichnung** die Tür, an welche Daten gesendet werden sollen.
- 2 Klicken Sie auf den Spaltenkopf **Tür**.
 - ⇒ Der Dialog *CMC-Connector* wird angezeigt.
 - ⇒ Die vorher in der Kreuztabelle markierte Tür wird im Dialog genannt.
- 3 Prüfen Sie, ob Sie die richtige Tür ausgewählt haben und korrigieren Sie, falls notwendig, die Auswahl.
- 4 Klicken Sie auf **Daten senden**.
 - ⇒ Die Konfiguration wird an die Tür übertragen.
 - ⇒ Dabei werden auch die UIDs ausgetauscht.
Deshalb ist ein erneutes Speichern der Konfiguration notwendig.
- 5 Speichern Sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern** oder **F4** oder 
 - Klicken bzw. drücken Sie auf **System / Speichern als** oder **F5** oder .

Speichern nicht
vergessen

Die ePED-Komponenten konfigurieren

- 1 Konfigurieren Sie die ePED-Komponenten, falls vorhanden, in folgender Reihenfolge.
(separate Anleitung je nach Terminal-Variante *D01140xx* oder *D01146xx*):
 - 1.1 ePED IO-Komponente
 - 1.2 ePED Interface für Verriegelungen
(Kapitel zu ePED-Drahtbrückenpaare für Sicherheitsfunktionen)
 - 1.3 ePED Türterminal

Funktion der Tür testen

Der Test muss eventuell von zwei Personen an Tür und steuernder CMC-Box durchgeführt werden.



Warnung!

Lebensgefahr durch ein falsch interpretiertes Testergebnis: Falls bei dem Test einer konkreten Tür gleichzeitig von einer weiteren Tür eine Freigabeanforderung gesendet wird, so kann dieses zweite Signal irrtümlich als erfolgreiches Testergebnis interpretiert werden. Eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Installation bleibt so unentdeckt und die Tür wird in einem Gefahrenfall nicht freigegeben.

- Stellen Sie Sicher, dass ausschließlich die zu testende Tür bedient werden kann.

- 1 Person 1: Lösen Sie einen lokalen NOT-AUF aus.
- ⇒ Person 2: Die steuernde CMC-Box zeigt eine Freigabeanforderung an.
- 2 Person 2: Verlängern Sie die Verzögerungszeit über die steuernde CMC-Box.
- 3 Person 1: Prüfen Sie, ob am Türterminal eine verlängerte Wartezeit angezeigt wird.
- ⇒ Der Test ist erfolgreich, wenn die verlängerte Freigabeverzögerung am Türterminal angezeigt wird. Es ist eine Verbindung zwischen Tür und Fluchttürsteuergerät vorhanden.

CMC Connector kontrollieren

Tab. 5:
CMC-Connector
kontrollieren

Grüne LED	Gelbe LED	Rote LED	Beschreibung
Blinkt	Aus	(Beliebig)	CMC-Connector ist mit allen zugeordneten CMC-Boxen verbunden
Blinkt	An	(Beliebig)	Mindestens eine CMC-Box ist nicht verbunden oder sendet eine falsche Kennung oder die Zuordnung ist fehlerhaft
Aus	An	(Beliebig)	„Local Mode“: keine Verbindung zu CMC-Boxen
(Beliebig)	(Beliebig)	An	Tür ist verriegelt
(Beliebig)	(Beliebig)	Aus	Tür ist entriegelt

Bedienung allgemein

Eine Konfiguration laden

- 1 Öffnen Sie eine gespeicherte Konfigurationsdatei.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf System / Laden oder **F3** oder .
- ⇒ Eine Kreuztabelle mit der eingegebenen Anzahl Türen in den Zeilen und CMC-Boxen in den Spalten wird angezeigt (Abb. 7, Seite 24).

Die Bezeichnung der Konfiguration ändern

Voraussetzung

Die zu bearbeitende Konfiguration ist geöffnet und die Kreuztabelle (Abb. 7, Seite 24) wird angezeigt („Eine Konfiguration laden“).

Die Bezeichnung ändern

- 1 Klicken Sie auf die Bezeichnung der Konfiguration in der Symbolleiste.
- ⇒ Der Dialog *Bezeichnung ändern* wird angezeigt.
- 2 Ändern Sie die Bezeichnung und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Speichern sie die Konfiguration.
 - Klicken bzw. drücken Sie auf System / Speichern oder **F4** oder  oder
 - Klicken bzw. drücken Sie auf System / Speichern als oder **F5** oder .
- ⇒ Sie haben eine Konfiguration bearbeitet und gespeichert.

Protokollierung per Event-Logger

Für die Aufzeichnungen von Ereignissen im System wird ein handelsüblicher USB-Stick benötigt, der in einen der vier USB-Anschlüsse eingesteckt werden muss (Abb. 6, Seite 19) – ②).

Die Zeiteinstellung erfolgt über das CMC-Konfigurationsprogramm.

Das Protokoll wird auf dem USB-Stick im Datei-Verzeichnis ERLOG/, der Dateiname ist das Datum des Aufzeichnungstages.

Beispiel eines Protokolls:

```
2018-04-06;05:26:25;0;11;PowerOn
2018-04-06;05:26:26;0;13;192.168.233.81
2018-04-06;05:26:26;0;13;192.168.233.114
2018-04-06;05:36:32;0;33;TimeDelay2Start
2018-04-06;05:36:37;0;34;TimeDelay2Cancel
2018-04-06;05:38:00;0;21;EmergencyBtnPressed
2018-04-06;05:38:10;0;22;EmergencyBtnReset
```

Ereignis- nummer	Text im Protokoll	Erklärung
11	PowerOn	Eingeschaltet
12	[IP-Adresse]	Verbindung verloren zu CMCCON-IP
13	[IP-Adresse]	Verbindung hergestellt zu CMCCON-IP
21	EmergencyBtnPressed	Nottaster gedrückt
22	EmergencyBtnReset	Nottaster zurückgesetzt
31	TimeDelay2Act	Freigabeverzögerung per Schlüsselschalter aktiviert
32	TimeDelay2Deact	Freigabeverzögerung per Schlüsselschalter deaktiviert
33	TimeDelay2Start	Freigabeanforderung ausgelöst (Freigabeverzögerung)
34	TimeDelay2Cancel	Freigabeanforderung zurückgenommen

Technische Daten

Eigenschaft	Ausprägung
Spannungsversorgung	12 V (-10%) bis 24 V (+10%) SELV
maximale Stromaufnahme bei 24 V bei 12 V	200 mA 500 mA
Einsatzort	zur Verwendung im Innenbereich
Schutzart	IP30 (wenn vollständig montiert)
Betriebstemperatur	-10 °C ... +55 °C
Zertifizierung nach	DIN EN 13637:2015 und EltVTR

Kommunikation

Eigenschaft	Ausprägung
Protokoll	TCP
Verschlüsselung	SSL
Port	Konfigurierbar über CMCFG Standard: 48.000
Wiederanlaufzeit nach Offline-Status (Local-Mode beendet)	nach 2 bis 6 Sekunden, je nach Netz- werkeinstellungen und Offline-Dauer (evtl. Neuaustausch des SSL-Schlüssels)
Datenaufkommen Beispiel 1: 1 x Zentrale Fluchtwegsteuerung 1 x CMC-Connector	Systemabhängig ca. 2 kByte / Sekunde
Beispiel 2: 1 x Zentrale Fluchtwegsteuerung 10 x CMC-Connector	ca. 20 kByte / Sekunde



Warnung!

Gefahr durch fehlerhafte oder nicht durchgeführte Wartung: Die Verantwortung für eine korrekte Installation und Funktionskontrolle des Produkts und angeschlossener Komponenten liegt beim Betreiber.

- In **mindestens jährlichen Abständen** muss die sichere Funktionsfähigkeit durch eine geschulte Fachkraft überprüft werden.
- Bauaufsichtliche Anforderungen müssen eingehalten werden.

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet Schulungen zur Aneignung der erforderlichen Sachkunde an.

Bei der ersten
Inbetriebnahme

Jede weitere
Wartung

Beachten Sie insbesondere:

- Bei der ersten Inbetriebnahme muss ein Protokoll erstellt werden, in dem eine Beschreibung der installierten elektrisch gesteuerten Fluchtweganlage, die Konfigurationsparameter und die Ergebnisse der vollständigen Funktionsprüfung festgehalten sind.
- Jede weitere Wartung muss in einem geeigneten Prüfbuch (erhältlich bei ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH) protokolliert werden.
- Falls zu einem späteren Zeitpunkt zulässige und bauaufsichtlich genehmigte Änderungen an der elektrisch gesteuerten Fluchtweganlage vorgenommen werden, müssen diese wie bei einer ersten Inbetriebnahme protokolliert werden.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Öffnungs- und Schließfunktionen an allen Fluchttüren bei deaktivierter Fluchtweganlage uneingeschränkt funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Fluchttüren nach Aktivierung der elektrisch gesteuerten Fluchtweganlage zugehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Fluchttüren nach Betätigung der zentralen und lokalen Not-Auf-Taster öffnen lassen.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ansteuerung durch eine angeschlossenen Brandmeldeanlage die Fluchttüren entriegelt werden.
- Alle Komponenten der elektrisch gesteuerten Fluchtweganlage müssen auf Beschädigungen, Veränderungen und sichere Montage überprüft werden, die Konfiguration und sichere Funktionsfähigkeit muss überprüft werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass es bezüglich Zustand, Konfiguration und Funktionsfähigkeit der elektrisch gesteuerten Fluchtweganlage keine relevanten Abweichungen zur protokollierten ersten Inbetriebnahme gibt. Falls es Abweichungen gibt, müssen diese entsprechend protokolliert und bauaufsichtlich genehmigt sein.

Gewährleistung, Entsorgung



Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.assaabloy.com/de

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und die Verkaufs- und Lieferbedingungen der *ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH* (www.assaabloy.com/de).



Entsorgung

Für Produkte, die mit dem Symbol  (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet sind, gilt: Die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz müssen eingehalten werden. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Verpackung

Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Verpackungsmaterial kann auch am Ort der Übergabe dem Vertreter oder Fachhandwerker kostenlos zur Entsorgung überlassen werden.

Produkt

WEEE-Reg.-Nr. DE 69404980

Das Produkt ist nach dem Gebrauch als Elektronikschrott ordnungsgemäß zu entsorgen und zur stofflichen Wiederverwendung einer örtlichen Sammelstelle kostenlos zuzuführen.

Es bestehen grundsätzlich folgende weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Entsorgung beim Vertreter:

- Rückgabe eines funktionsähnlichen Altgeräts am Ort der Abgabe des Neugeräts.
- Rückgabe von maximal drei gleichartigen Altgeräten (max. Kantenlängen 25 cm) in einem Einzelhandelsgeschäft, ohne Verpflichtung zu einem Neukauf.

Die Rücknahmepflicht gilt für Vertreter von Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche von größer 400 m² oder für Vertreter von Lebensmitteln, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m². Bei Online-Anbietern gelten die aufsummierten Lager- und Versandflächen für Elektrogeräte als Verkaufsfläche. Für weitere Details siehe ElektroG3 §17 (1)(2).

Vertreiter, die Fernkommunikationsmittel verwenden, müssen bei Auslieferung von Wärmeüberträgern, Bildschirmen, Monitoren und Geräten, die Bildschirme mit einer Oberfläche größer 100 Quadratcentimetern enthalten sowie Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, Altgeräte unentgeltlich abholen oder mitnehmen. Für Lampen und insbesondere kleinere Geräte müssen sie geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung gewährleisten.



Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de