

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00007-04

Version 09

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Elektrische Türöffner ASSA ABLOY

Elektromechanische Schließbleche für Türen gemäß der Zusammenstellung und Klassifizierung in Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften gemäß Anlage 3

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr. 20
D – 72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 14846:2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.10.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 06.10.2030 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 06.10.2025



Im Auftrag

Dipl.-Ing. T. Friedrich

Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlagen.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00007-04 vom 26.08.2022,
Version 08.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-00

**Elektromechanische Schließbleche (Türöffner) ASSA ABLOY****Herstellwerke**

Produkt	Herstellwerk
Elektrische Türöffner	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Elektromechanische Schließbleche (Türöffner) ASSA ABLOY

Modellreihe 118 F

Klassifizierung									Spulen-/ Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	5	E	-	0	0	0	3	A71	12 bis 24 V AC 24 V DC
									B71	24 bis 42 V AC 42 V DC
									I11	48 V AC /DC
3	C	5	E	-	0	0	0	3	A71	12V DC
									B71	24V DC

Varianten:

FaFix:

Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

ProFix:

Integrierte Schlossfallenführung.

Modellreihe 118 S

Klassifizierung									Spulen-/ Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	5	A	-	0	0	0	1	A71	12 bis 24 V AC 24 V DC
									B71	24 bis 42 V AC 42 V DC
									I11	48 V AC /DC
3	C	5	A	-	0	0	0	1	A71	12V DC
									B71	24V DC

Varianten:

FaFix:

Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

ProFix:

Integrierte Schlossfallenführung

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Modellreihe 131

Klassifizierung									Spulen-/ Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	6	C	-	0	0	0	1	F1/ F3	24V AC
									E1 / E3	12V AC
									I1	48V AC
3	C	6	C	-	0	0	0	1	F1/ F3	12V DC
									E1 / E3	24V DC
									I1	48V DC

Türmasse: 300 kg

Varianten:

FaFix: Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

Modellreihe 142 U

Klassifizierung									Spulen-/ Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	S	5	D	-	0	0	0	1	Q3	12/24V AC
									I1	48V AC
3	C	5	D	-	0	0	0	1	Q3	12/24V DC
									I1	48V DC

Varianten:

FaFix: Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

Fix: Verstell- und fixierbare Türöffner.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Modellreihe EX118R

Klassifizierung									Spulen-/ Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	C	5	C	-	0	0	0	0	Z3	14,8V DC

Varianten:

FaFix: Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

ProFix: Integrierte Schlossfallenführung

Die Installationsanleitung ASSA ABLOY-Sicherheitstechnik für Türöffner Modell EX118R ist zwingend zu beachten.

Modellreihe 143

Klassifizierung									Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	5	E	-	0	0	0	1	Q3	12 bis 24 V AC /DC

Varianten:

FaFix: Verstell- und fixierbare Türöffnerfalle.

Fix: Verstell- und fixierbare Türöffner; nur mit fester Falle.

ProFix: Integrierte Schlossfallenführung.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Modellreihe 740 (Modell 920 für ASSA Schweden)

Klassifizierung									Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	9	E	-	0	0	0	1	Q3	12 bis 24 V AC /DC

Türmasse: 250 kg

Modellreihe 960

Klassifizierung									Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	Y	9	F ¹⁾	-	0	0	0	1	Q3	12 bis 24 V AC /DC

Türmasse: 250 kg

- 1) Für die Verwendung an Feuerschutztüren mit einer Klassifizierungszeit von max. 200 min geeignet

Modellreihe 990


Klassifizierung									Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	Y	6	F	-	L	0	0	1	Q3	12 bis 24 V DC

Türmasse: 300 kg

Modellreihe 992

Klassifizierung									Spannungsvariante	Betriebsspannung
3	X	6	F	-	L	0	0	3	Q3	12 bis 24 V DC

Türmasse: 300 kg

**Modellreihe 65xx (Schloss 609) Lineartüröffner**

Klassifizierung										Betriebsspannung
3	M	5	C	-	0	0	0	1		12V DC

Modellreihe 65Mxx (Schloss 629X) Lineartüröffner für Mehrpunktverriegelungen

Klassifizierung										Betriebsspannung
3	M	5	C	-	0	0	0	1		12V DC

Vorgesehene Verwendung:

An Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren

<i>Wesentliche Eigenschaft</i>	<i>Abschnitte mit Anforderungen in EN 14846:2008</i>	<i>Leistung des Produkts</i>
<i>Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen</i>	5.4 <i>Türmasse und Schließkraft</i> <i>Schwellenwerte nach Tabelle 2, Anhang A</i> <i>Masse der Tür</i> <i>Schließkraft</i>	 <i>Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel</i> <i>Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel</i>
<i>Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens</i>	5.3.2 <i>Schwellenwerte nach Tabelle 6</i> <i>Dauerfunktionstüchtigkeit</i>	 <i>Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel*</i> * geprüft und zertifiziert mit einer Spannung von mindestens 12 V DC
<i>Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)</i>	5.5 <i>Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B</i>	 <i>Bestanden, siehe Klassifikationsschlüssel</i>