MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN ▪ ÜBERWACHEN ▪ ZERTIFIZIEREN

Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (0231) 4502-0 • Telefax (0231) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME **Nr. 123001229**

vom **24.10.2022**

Auftraggeber	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 72458 Albstadt
Auftrag	Beurteilung der Verwendbarkeit von Austauschstücken in Schließblechen für elektrische Türöffner
Gegenstände der Begutachtung	Austauschstücke für Schließbleche Austauschstück 1410-F Austauschstück 1410-F1 Austauschstück 1410-F2 Austauschstück 1410-F4 Austauschstück 1410-F5 Austauschstück 1410-F6 Austauschstück 1410-F7 Austauschstück 14210
Gültigkeitsdauer	06.10.2025

Dieses Gutachten umfasst 5 Seiten und 4 Anlagen.

Gutachten dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Gutachtens ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. Das Gutachten bezieht sich nur auf den o.g. Gegenstand.

Inhalt

1. Auftragsinhalt ... 3
1.1. Beschreibung der zu bewertenden Produkte ... 3
1.1.1. Austauschstück 1410-F ... 3
1.1.2. Austauschstück 1410-F1 ... 3
1.1.3. Austauschstück 1410-F2 ... 3
1.1.4. Austauschstück 1410-F4 ... 3
1.1.5. Austauschstück 1410-F5 ... 3
1.1.6. Austauschstück 1410-F6 ... 3
1.1.7. Austauschstück 1410-F7 ... 4
1.1.8. Austauschstück 14210 ... 4
1.2. Eingesehene Unterlagen ... 4
2. Bewertung ... 4
3. Stellungnahme ... 5
4. Hinweise ... 5
5. Gültigkeit ... 5

1. Auftragsinhalt

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (kurz: MPA NRW) wurde von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH (Im Folgenden: Auftraggeber) mit der Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme zur Beurteilung der Verwendbarkeit von Austauschstücken in Schließblechen für elektrische Türöffner zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren beauftragt. Im Detail bezieht sich der Auftrag ausschließlich auf die Austauschbarkeit der begutachteten Produkte gegen die im Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0432-CPR-00007-04 aufgeführten elektrischen Türöffner. Weitere, in anderen Zertifikaten der Leistungsbeständigkeit aufgeführte elektrische Türöffner oder Schließbleche sind nicht Teil der Begutachtung.

1.1. Beschreibung der zu bewertenden Produkte

Nachfolgend werden die begutachteten Objekte genauer Beschrieben.

1.1.1. Austauschstück 1410-F

Verstellbares Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F, 118S oder Modellreihe 143 ausgetauscht werden kann.

1.1.2. Austauschstück 1410-F1

Verstellbares Austauschstück, welches durch Türöffner der 118F ProFix1, 118S ProFix1 oder Modellreihe 143 ProFix1 ausgetauscht werden kann.

1.1.3. Austauschstück 1410-F2

Verstellbares Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix2, 118S ProFix1 oder Modellreihe 143 ProFix2 ausgetauscht werden kann.

1.1.4. Austauschstück 1410-F4

Verstellbares Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F.14, 118F.24, 118S.14, 118S.24 ausgetauscht werden kann.

1.1.5. Austauschstück 1410-F5

Verstellbares Universal-Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F, 118S, 142 und 143 ausgetauscht werden kann.

1.1.6. Austauschstück 1410-F6

Verstellbares Universal-Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix2, 118S ProFix2 und 143 ProFix2 ausgetauscht werden kann.

1.1.7. Austauschstück 1410-F7

Verstellbares Universal-Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix1, 118S ProFix1 und 143 ProFix1 ausgetauscht werden kann.

1.1.8. Austauschstück 14210

Verstellbares Austauschstück, welches durch Türöffner der Modellreihe 142 oder Modellreihe 143 ausgetauscht werden kann.

1.2. Eingesehene Unterlagen

- Aktuell gültiges Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0432-CPR-00007-04 gemäß Punkt 1 dieser Gutachterlichen Stellungnahme
- Detailzeichnungen der Austauschstücke, ausgestellt durch den Auftraggeber
- DIN EN 14846:2008

2. Bewertung

Die Befestigungs- und Montagevarianten, sowie der konstruktive Aufbau und die eingesetzten Werkstoffe der begutachteten Produkte sind identisch mit den im Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0432-CPR-00007-04 aufgeführten Produkten. Aufgrund der identischen Geometrie der Austauschstücke sollte der Eingriff einer Falle eines Einsteckschlosses bei korrekt ausgeführter Montage identisch zu dem Eingriff einer Falle bei den elektrischen Türöffnern sein. Bei Einhaltung der durch den Hersteller vorgegebenen Montageanleitung sollten die begutachteten Produkte in Bezug auf die Zuhaltung einer einflügeligen Tür keinen Unterschied zu den äquivalenten elektrischen Türöffnern aufweisen.

3. Stellungnahme

Gegen die Verwendung gemäß der in Anlage 1 - 4 aufgeführten Austauschstücke in Schließblechen für elektrische Türöffner der Firma ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen hinsichtlich der bewerteten Eigenschaften keine Bedenken.

4. Hinweise

Diese Gutachterliche Stellungnahme ersetzt nicht die Anforderungen an einen Verwendbarkeitsnachweis zur Verwendung von elektrischen Türöffnern und Schließblechen in Feuer- und / oder Rauchschutzabschlüssen. Die Bestimmungen der den jeweiligen Zertifikaten der Leistungsbeständigkeit zugeordneten Dokumente sind zu beachten. Die hier begutachteten Eigenschaften der Produkte ersetzen nicht die durch die aufgeführten technischen Regeln gestellten Anforderungen bezüglich Erstprüfungen.

5. Gültigkeit

Die Gültigkeit dieses Gutachtens erlischt am 06.10.2025.

Dortmund, 24.10.2022

im Auftrag

Materialprüfungsamt MPA NRW 42 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms
Sachbearbeiter

Austauschstück 1410-F

Das Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F, 118S oder Modellreihe 143 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F1

Das Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix1, 118S ProFix1 oder Modellreihe 143 ProFix1 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F2

Das Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix2, 118S ProFix1 oder Modellreihe 143 ProFix2 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F4

Das Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F.14, 118F.24, 118S.14, 118S.24 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F5

Das Universal-Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F, 118S, 142 und 143 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F6

Das Universal-Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix2, 118S ProFix2 und 143 ProFix2 ausgetauscht werden.



Austauschstück 1410-F7

Das Universal-Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 118F ProFix1, 118S ProFix1 und 143 ProFix1 ausgetauscht werden.



Austauschstück 14210

Das Austauschstück ist verstellbar und kann durch Türöffner der Modellreihe 142 oder Modellreihe 143 ausgetauscht werden.